



# הלמיש

חברה ממשלתית-עירונית לדיור לשיקום ולהתחדשות שכונות בתל אביב-יפו בע"מ

תאריך: דצמבר, 2023

**חב' חלמיש מתכבדת לפרסם פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה  
מכרז 6/2023 ביצוע מערכת לאספקת גז בשוק הכרמל, ת"א**

**להלן פרוטוקול תשובות לשאלות:**

מס'	סעיף	שאלות	תשובות
1.		האם ניתן לעשות קווים ראשים עם צינור פלסטיק 100-קמאושר לגפ"מ עם ריתוכי פיוז'ן ?	ניתן להציע צנרת מחומר פלסטי, המתאים לדרישות התקן ת"י 158 חלק 2 סעיף 4.3. הצינור מסוג SDR=11, PE/PEX 100, זאת לצנרת תת קרקעית בלבד, תוך שימוש באבזרים מתאימים לחיבור לצנרת פלדה שעולה אל פני הקרקע. הריתוכים בצנרת בקטע התת קרקעי יהיו מסוג אלקטרופיוז'ן, ביצוע ע"י רתך מוסמך. על הקבלן להראות שקוטר הצינור יהיה אקויוולנטי, מבחינת ספיקות ומפל לחץ, לקוטר צינור הפלדה המוגדר במפרט.
חב' חלמיש מבקשת להזכיר, כי המועד האחרון להגשת ההצעה לתיבת המכרזים הוא בתאריך 17/12/23 עד השעה 12:00 הצעה שלא תוגש לתיבת המכרזים עד למועד האחרון, תיפסל. יובהר, כי אין נוסח השאלות המפורט להלן בהכרח זהה לנוסח שנשאל על ידי המשתתפים.			

בכבוד רב,

חלמיש חב' ממשלתית-עירונית  
לדיור לשיקום ולהתחדשות  
בתל אביב – יפו בע"מ

**מחלקת הנדסה**

שד' ירושלים 45 תל אביב-יפו 68112 טל. 03-5159428 פקס. 03-5159444 [www.halamish.org](http://www.halamish.org)